

**КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ»**

г. Алматы, ул. Радостовца 152/6, тел. 274-58-75, т/факс 274-06-16  
Аттестат аккредитации № КЗ. И.02.0675 « 5 » февраля 2010 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21 от « 06 » июня 2013 г. Всего листов 1  
лист 1

Акт отбора образцов	Образцы отобраны заказчиком
Наименование и обозначение образца продукции	Материал жидкий керамический теплоизоляционный «КАМКОР» модификации: КЛАССИК.
Дата получения образца	27.05.2013 г.
Изготовитель, страна	Республика Казахстан, ТОО «KAZNANO»
Дата проведения испытаний	04.06.2013 г..
Заказчик, адрес	ТОО «KAZNANO », г. Павлодар, ул. Карла Маркса, 328
Обозначение НД на продукцию	СТ ТОО 110140003753-001-2012 «Материал жидкий керамический теплоизоляционный «КАМКОР» модификации: ФАСАД, КЛАССИК, АНТИКОР».
Вид испытаний	Контрольные

№ п.п	Наименование определяемых характеристик	НД на методы испытаний, номера пунктов, устанавливающие порядок определения параметров продукции	Норма по НД	Фактическое значение по результатам испытаний	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25±5) °С, Вт/(м·°С)	ГОСТ 7076-99	---	0,001	---

Температура окружающего воздуха (помещения) 24°С; относительная влажность 67 %

Исполнители:

Д.Б. Майтыбаев

И.о. заведующего

Д.Б. Майтыбаев

